



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA - AGENZIA
FISCALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Coordinamento Provinciale Bergamo

Prot.n.05/2015

Bergamo 21/05/015

Al Direttore della casa circondariale
Bergamo
e, per conoscenza
Alla Segreteria Regionale della Lombardia
Monza
Al Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
Milano

OGGETTO: Addetto alla Portineria Penale/Sezione Penale

Con la presente, si portano a conoscenza alla S.V. alcune anomalie che si sono verificate alcuni giorni fa presso la postazione di servizio indicata in oggetto.

Le segnalazioni pervenute rispetto ad un malfunzionamento dei comandi automatizzati posti all'ingresso del "Penale", in effetti, destano molte preoccupazioni: un guasto dei meccanismi, o un possibile black-out, che di fatto ha bloccato l'apertura/chiusura di porte e cancelli.

La portineria non era in possesso delle chiavi di sblocco e neanche l'addetto alla Sala Regia era a conoscenza di dove potessero essere le chiavi per bloccare il sistema automatizzato.

Nella sostanza, questa disfunzione, per usare un eufemismo, ha costretto il personale a star chiuso per più di un'ora. Tutto questo, perché l'organizzazione interna non prevede che la portineria possa detenere una copia delle chiavi di sblocco, così come la Sala Regia.

Non ci si spiega quali possano essere le ragioni di tale previsione di mancata dotazione.

Non vorremmo trovarci a dover un giorno commentare un blocco simile durante operazioni o circostanze di emergenza.

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni utili ad evitare tali gravi anomalie, possibilmente dotando le postazioni "fulcro" delle chiavi per sbloccare i cancelli e porte di competenza.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore GAU-UILPA Penitenziari
Ennio Pipola