



Coordinamento Locale della II CR Milano Bollate

Via Cristina Belgioioso, 120 -MILANO-
Sito Web Regionale: www.polpenuil-lombardia.it
E-mail: bollate@polpenuil.it

Protoc. n° 23-2021 SegrBoll

Allegati n°//.

Milano,06/12/2021

Al Sig. Direttore della II Casa
di Reclusione Milano Bollate
cc.bollate@giustizia.it

Alla Segreteria Regionale
UILPA Polizia Penitenziaria
della Lombardia
polpenuil-lombardia@polpenuil.it

Oggetto: Riscaldamento caserma agenti.

Egregio Sig. Direttore,
ci viene segnalato il problematico funzionamento dell'impianto di riscaldamento presso la caserma agenti dell'Istituto da Lei diretto. Sembrerebbe infatti che il riscaldamento funzioni a singhiozzo, viene attivato in tarda serata e spento in nottata. Un funzionamento che non garantisce un adeguato riscaldamento delle camere soprattutto nella stagione fredda dove le temperature scendono sotto lo zero termico la notte e non superano i 4/5 gradi il giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede alla S.V. un intervento risolutivo al fine di adeguare l'orario di accensione/spegnimento garantendo un adeguato riscaldamento giornaliero delle stanze della caserma agenti.

Si ringrazia e si resta in attesa di risposta alla presente.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Territoriale Milano
UILPA – Polizia Penitenziaria
Dott. ALOISE Salvatore Maria